УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРЫШСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И.В.СЕЛОВА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАРЫШСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Российская Федерация,
433753, Ульяновская обл., г.Барыш,
ул.Степана Разина, д.25а
тел.: 8(84-253) 24-953
№ 78 «30» 04 2021 г.
на №

Главному Государственному инспектору Барышского и Кузоватовского районов Ульяновской области по пожарному надзору подполковнику внутренней службы Кузнецову А.Г.

МБОУ СОШ № 3 МО «Барышский район» в ответ на представление от 07.04.2021 года № 24 об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения сообщает, что представление рассмотрено на совещание при УО МО «Барышский район» протокол № 07 от 26.04.2021 года. О выполненных мерах сообщаем:

1.В нарушении п.56 ППР РФ инструкция о порядке действия персонала при получении сигнала разработана по новым правилам.

2.В нарушении п. 54 ППР РФ принимаются меры к восстановлению технической документации на автоматическую установку пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией людей (в том числе и технические средства входящие в их состав). Срок исполнения: до 01.08.2021 года

3.В нарушении п.54 ППР РФ заведен журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

4. В нарушении п. 48 ППР РФ применяются меры к приобретению указателей направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения и светоотражающей поверхностью. Срок исполнения: до 01.06.2021 года

5.В нарушении п.30 ППР РФ средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека обеспечены.

6. В нарушении п.35(б) ППР РФ светильник с поврежденным проводом заменен

7.В нарушении п. 30 ППР РФ персонал осуществляющий дежурство обеспечен ручными электрическими фонарями.

8.В нарушении статьи 83 часть 7 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в дорожную карту по устранению замечаний, сделанных в ходе проверки, внесен вопрос о внесении изменений в проект АПС по переносу приёмно-контрольного прибора на место дежурства при входе в здание. Срок исполнения: 2022 год

9.В нарушении статьи 134 части 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требований пожарной безопасности» планируется окраска поверхностей краской физико-химические свойства которой соответствуют классу пожарной опасности строительных материалов КМ1. Срок исполнения: до 01.08.2021 год.

10.В нарушении п. 15 ППР РФ технологическое отверстие в овощехранилище заложено

11.В нарушении статьи 134 часть 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требований пожарной безопасности» планируется окраска поверхностей краской физико-химические свойства которой соответствуют классу

пожарной опасности строительных материалов КМ1. Срок исполнения: до 01.08.2021 года.

11.В нарушении п.50 ППР РФ пожарные рукава присоединены к пожарным кранам

12.В нарушении п.12 ППР РФ указанные помещения освобождены от горючих материалов, бумага и ветошь сданы на утилизацию, ведется подготовительная работа по категорированию склада товарно-материально ценностей

13.В нарушении п.16 (к) ППР РФ область под лестничным маршем освобождена от горючих материалов (резиновых шлангов)

14.В нарушении п.11 ППР РФ курильщики выявлены, замечание вынесено, родители учащихся поставлены в известность, на лестничных маршах произведена генеральная уборка

15.В нарушении пункта А4 приложения А и пункт 9 таблицы А.1 СП 5.13130.2009 в дорожную карту по устранению замечаний, сделанных в ходе проверки, внесен вопрос об оборудовании чердака автоматической установкой пожарной сигнализации. Срок исполнения: 2022 год

16.В нарушении п.35(г) ППР РФ светильник эвакуационного освещения переустановлен на негорючую поверхность

17. В нарушении п. 17(б) ППР РФ эксплуатационные испытание наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий имеются (Приложение № 1)

18. В нарушении п. 6.28* СП 112.13330.2011 лестница с числом ступеней не менее трех, имеющая ограждения с перилами, установлена, принято техническое решение об увеличении и опускании дверного проема на допустимый уровень пола спортивного зала. Разработан локально-сметный расчет на ремонт всех входных групп общей стоимостью 1681236,79 руб. Срок исполнения: 2022 год

19.В нарушении п. 6.28* СП 112.13330.2011 принято решение о закрытии указанного выхода, не являющегося запасным, а приспособленным. Разработан локально-сметный расчет на ремонт всех входных групп общей стоимостью 1681236,79 руб. Срок исполнения: 2022 год

20.В нарушении п. 6.28* СП 112.13330.2011 Принято решение о закрытии указанного выхода, не являющегося запасным, а приспособленным. Разработан локально-сметный расчет на ремонт всех входных групп общей стоимостью 1681236,79 руб. Срок исполнения: 2022 год

21.В нарушении п.35(в) ППР РФ светильник заменен

22.В нарушении НПБ 88-2001 Установки пожаротушения и сигнализации, Приложение 12 принято решение об установке дымовых извещателей в спортивном зале и столовой. Срок исполнения: до 01.08.2021 года

23.В нарушении п. 4.4.9 СП 1.13130.2020 ограждение для предотвращения травмирования людей будет установлено. Срок исполнения: до 20.05.2021 года

24.В нарушении п.26 ППР РФ Замки, конструкция которых предусматривает их возможность их свободного открывания изнутри без ключа будут установлено. Срок исполнения: до 20.05.2021 года

25.В нарушении п.27 (б) ППР РФ в настоящее время принимаются технические решения и ведется разработка проектной документации о закладке оконного проема и внесении изменений в конструкцию наружной металлической лестницы. Срок исполнения до 2022 года

26. В нарушении п. 6.17 СП 112.13330.2011 внутренняя дверь эвакуационного выхода из столовой будет демонтирована. Срок исполнения: до 20.05.2021, разработан локально-сметный расчет на ремонт всех входных групп общей стоимостью 1681236,79 руб. Срок исполнения: 2022 год

27.В нарушении п. 13.13.1 СП 5.13130 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические рассматривается вопрос об опускании ручных пожарных извещателей на высоту, соответствующую своду правил. Срок исполнения: до 01.08.2021 года

28.В нарушении пункт 5.6.4, 5.1.2 Свода правил СП 4.13130.2013 деревянная перегородка будет демонтирована. Срок исполнения: до 01.08.2021 года

29.В нарушении п.35(в) ППР РФ на светильник будет установлена защитная арматура. Срок исполнения: до 20.05.2021 года

30.В нарушении статьи 134 часть 6 Федерального закона от 22.07.2008 N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ПВХ плитка будет демонтирована.Срок исполнения: до 20.05.2021 года

31.В нарушении статьи 134 часть 6 Федерального закона от 22.07.2008 N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ПВХ плитка демонтирована

32.В нарушении статья 134 часть 6 Федерального закона от 22.07.2008 N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ПВХ плитка демонтирована

33.В нарушении статья 134 часть 6 Федерального закона от 22.07.2008 N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ПВХ плитка будет демонтирована. Срок исполнения: до 01.08.2021 года

34.В нарушении статья 134 часть 6 Федерального закона от 22.07.2008 N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" обои и деревянные декорации будут демонтированы. Срок исполнения: до 01.08.2021 года

35.В нарушении статьи 134 часть 6 Федерального закона от 22.07.2008 N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в рамках нацпроекта «Образование» «Точка роста» в кабинете информатики будет произведен ремонт в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Срок исполнения: до 01.08.2021 года

36.В нарушении статьи 134 часть 6 Федерального закона от 22.07.2008 N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" линолеум будет снят. Срок исполнения: до 01.08.2021 года

37.В нарушении п.31 ППР РФ ковровая дорожка убрана

38.В нарушении п. 5.1.2 СП 1.13130.2020 в дорожную карту по устранению замечаний, сделанных в ходе проверки, внесен вопрос о замене дверного проема в соответствии с СП. Срок исполнения: 2022 год

39.В нарушении п. 5.1.2 СП 1.13130.2020 в дорожную карту по устранению замечаний, сделанных в ходе проверки, внесен вопрос о замене дверного проема в соответствии с СП. Срок исполнения: 2022 год

40.В нарушении пункта А4 приложения А и пункт 9 таблицы А.1 СП 5.13130.2009 принято решение об установке автоматической установки пожарной сигнализации. Срок исполнения: до 01.08.2021 года

41.В нарушении п.27 (б) ППР РФ препятствие демонтировано

42.В нарушении п.27 (б) ППР РФ заменить дверь эвакуационного выхода, не нарушив целостности несущей конструкции стены, не предоставляется возможным

43.В нарушении п.26 ППР РФ замки, конструкция которых предусматривает их возможность их свободного открывания изнутри без ключа будут установлено. Срок исполнения: до 20.05.2021 года

44.В нарушении п. 4.4.7 СП 1.131130.2020 перенос пожарного шкафа внутреннего противопожарного водопровода. Срок до 10.06.2021 года

45.В нарушении п.13 ППР РФ в дорожную карту по устранению замечаний, сделанных в ходе проверки, внесен вопрос о замене оконных проемов в соответствии с существующими правилами и нормами. Срок исполнения: 2022 год

46.В нарушении п.394 ППР РФ инструкция разработана и принята с учетом указания лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности

Директор школы Е.В. Белоногова